

吉林市文化广播电视和旅游局文件

吉市文广旅发〔2020〕106号

吉林市文化广播电视和旅游局 关于印发《吉林市 A 级旅游景区内人员聚集场所安全风险排查整治工作方案》的通知

各县（市）文广旅局、各区文旅局，北大湖管委会旅游局、松花湖管委旅游局，局属各单位：

根据《吉林省安委会关于印发〈在全省范围内开展老旧房屋建筑和人员聚集场所安全风险排查整治工作方案〉的通知》（吉安委〔2020〕25号）和省文旅厅《关于印发〈全省 A 级景区内人员聚集场所安全风险排查整治工作方案〉》要求，我局结合实际制定了《吉林市 A 级景区内人员聚集场所安全风险排查整治工作方案》，现将方案印发给你们，请各地结合实际，认真抓好落实。

吉林市文化广播电视和旅游局

2020年9月15日

吉林市 A 级旅游景区内人员 聚集场所安全风险排查整治工作方案

为深刻汲取山西襄汾“8·29”重大坍塌事故教训，举一反三，切实防止出现类似事故发生，确保我市文旅行业安全生产形势持续稳定向好，按照省文旅厅和市安委会统一工作部署，市文广旅局结合行业实际，决定从9月14日至10月31日，在我市A级景区行业开展人员聚集场所安全风险排查整治。特制定本方案。

一、排查范围

重点对A级旅游景区的宾馆、饭店、餐饮游乐场所、重要景点、购物场所等景区人员聚集场所开展安全风险隐患排查整治。

二、排查内容

(一)对违规增高扩建的房屋建筑坚决清理整顿，对存在基础不牢不实、结构性隐患的做到应拆必拆。

(二)对临时改建不影响主体结构但存在建筑安全隐患的，要督促建筑产权人或使用人采取加固和改进措施。

(三)对建设质量差、主体结构损坏、失修失养严重、超负荷使用、位于地质灾害易发地等安全风险的，要立即停止使用。

(四)对于存在消防安全隐患的，要限期整改，隐患严重的要停业整改。

三、工作步骤

(一) 企业自查。各县(市)区文广旅主管部门要督促各 A 级景区制定本 单位安全隐患排查方案,按照排查内容对 A 级旅游景区内人员聚集场所的安全风险隐患进行彻底自查,并建立安全风险和隐患清单,落实风险管控和隐患整改措施。

(二) 行业排查。各县(市)区文广旅主管部门要制定排查工作实施方案,细化排查重点内容和标准,列出排查清单。要会同本级应急、住建等相关部门开展联合督导检查要严格检查辖区内 A 级旅游景区安全管理情况。各局属单位也要参照排查内容进行自查自纠,局安全处将对各单位隐患排查情况进行抽查检查

(三) 督导检查。市文广旅局也组成督导组对各县(市)区工作开展情况及重点 A 级旅游景区内人员聚集场所安全风险隐患排查整治工作落实情况进行抽查检查。

四、工作要求

(一) 加强组织领导。各县(市)区文广旅主管部门要高度重视 A 级旅游景区内人员聚集场所安全风险隐患排查整治工作,要加强组织领导,落实工作责任,严密组织开展,确保排查整治工作取得实效。

(二) 强化工作措施。各县(市)区文广旅主管部门要紧盯 A 级旅游景区内人员聚集场所,坚持从严从实,集中专业力量进行排查整治。对重点地区、重点单位要加大排查整治力度,依法打击违法违规行为。

(三) 注重宣传引导。各县(市)区文广旅主管部门要充分

利用广播电视、网络报刊等主流媒体对安全风险隐患整治工作进行宣传报道，普及安全知识和常识，全面提升公众安全意识和防范能力。

各县（市）区文广旅主管部门于11月2日前将排查整治工作完成情况上报市文广旅局安全生产监管处。

联系人：王德金、曲岳，62461263。

附件：督导检查计划

附件1

督导检查计划

1. 9月16日

(1) 检查人员：安全生产监督处

(2) 检查单位：吉林市博物馆、人民大剧院、吉林市图书馆、吉林市朝鲜族群众艺术馆、吉林市群众艺术馆、吉林市画院。

2. 9月17日

(1) 检查人员：安全生产监督处

(2) 检查单位：吉林市文庙博物馆、吉林市满族博物馆、吉林市歌舞团、吉林市船厂博物馆、吉林剧场。

3. 9月18日

(1) 检查人员：资源开发处、安全生产监督处

(2) 检查单位：吉林市鸣山绿洲滑雪场、吉林市金珠花海、吉林市圣德泉亲水度假花园、吉林市神农温泉。

4. 9月21日

(1) 检查人员：资源开发处、安全生产监督处

(2) 检查县(区)：磐石市、永吉县

5. 10月12日

(1) 检查人员：资源开发处、安全生产监督处

(2) 检查县(区)：桦甸市

6. 10月13日

(1) 检查人员：资源开发处、安全生产监督处

(2) 检查县(区)：舒兰市、蛟河市

A 级景区隐患排查表

被检单位		时 间	
检 查 内 容		检 查 结 果 及 整 改 措 施	
建立、健全并落实安全生产管理制度：安全管理机构建立、隐患排查制度、教育培训制度、安全工作会议制度、特种设备管理制度、应急预案制定及演练（重点检查防拥挤踩踏、防自然灾害、食物中毒和特种设备故障、最大承载量有测算、预报预警制度）；旅游项目安全制度建设和消防“三自”措施，是否落实《企业安全生产主体责任“五个必须落实”》			
相关重点设备和活动的作业现场的安全日常管理制度；相关岗位的安全操作规程或岗位工操作说明书等；危险地段和设施设备有警示标志、防护设施；监控室和人员值班、重点区域监控及客流信息发布情况。			
是否有违规增高扩建的房屋建筑；是否有临时改建不是影响主体结构但存在安全隐患建筑；是否有建设质量差、主体结构损坏、失修失养、超重、超负荷使用、位于地质灾害易发地建筑			
是否施行预约制度，是否施行分时段浏览，是否在人员密集处配备人员进行疏导			
各行业部门许可证：《消防合格证书》、《餐饮经营许可证》、《特种行业许可证》、《卫生许可证》等。			
景区内消防安全管理：消防设施器材配备及完好情况等。			
是否有防汛预案，是否储备防汛物资，加强汛期隐患排查治理，对地质灾害多发地段加强安全监测和巡查			
检 查 人	签字：	被 检 查 单 位	签字：

备注：连同文广旅行业三年安全生产整治工作、“江城安全行”工作一并检查。

局直属单位安全隐患检查表

被检单位		时		
		间		
安全生产工作开展情况	是否制定措施、明确责任			
	是否落实《企业安全生产主体责任“五个必须落实”》			
责任体系建设情况	是否明确单位“第一责任人”，是否按照“一岗双责”规定制定制度、措施和方案			
	是否落实网格化管理要求，是否落实“三自主两公开一承诺”和消防安全“三提示”措施。是否在场所醒目位置张贴公告，向社会承诺不存在突出风险或已落实防范措施。			
	是否落实全员岗位责任制，是否建立消防安全责任机制			
安全培训及应急演练情况	是否建立健全消防应急救援预案并定期组织应急救援演练，是否有培训和演练的记录（消防演练和培训每季一次）			
	应急物资储备是否齐全充足			
	大型文化艺术活动是否制定安全预案			
隐患排查治理体系建设情况	是否进行隐患自查			
	是否建立隐患排查台账，有无应对措施			
	是否对隐患及时整改			
单位消防设施情况	消防通道、安全出口是否封堵或占用，是否有电动车违规停放充电，消防车道、消防车登高操作场地是否能满足火灾扑救要求			
	消防器材配备是否充足，是否定期开展消防设施检测和维护保养			
	消防设施（消火栓、烟感温感、喷淋、防火卷帘、机械排烟等）是否有效完好，常闭式防火门是否常开			
	应急照明、疏散指示标识是否完善（封闭楼梯间、发电机室、配电室、消防控制室、消防水泵房等房间应设应急照明），是否设置广告牌等影响逃生和灭火救援的障碍物			
	禁烟火区域有无违章动火、吸烟、明火，是否违规使用易燃可燃材料装修装饰			

用电安全 (配电室、空调机房等) 情况	电气装置带电部分是否裸露, 电气线路绝缘保护层是否破损	
	电气线路是否私拉乱接或老化	
	设备有无漏电保护装置或不能使用	
	配电箱有无防护罩	
	有无安全用电警示标志	
	电气装置附近是否堆放易燃、可燃物	
	是否违规使用大功率电器	
	重点部位应使用无污染的气体灭火器	
值班值宿 情况	值班值宿制度建立情况, 是否定期开展防火检查巡查	
	领导干部是否带班值班	
	值班期记录是否认真、详实、明确	
特种作业人员 情况	特种作业人员(电工、消防值班员、电梯操作人员、高空作业人员、司炉工)是否经过专业培训持证上岗	
	特种作业人员上岗证是否有效	
危险化学品	有无危险化学品、有无安全操作规程、是否落实专人负责	
房屋建筑 情况	是否存在设计、建设缺陷; 是否存在私自搭建阁楼的现象; 是否存在在屋内乱装设备, 从事危害房屋安全的生产经营等活动; 是否因为后期改造、装修等对房屋结构造成破坏; 是否按规定对房屋安全进行日常巡查监管, 消除安全隐患; 是否存在违章建筑; 是否有违法违建行为; 是否有违章建筑。	
检查总体情况:		
现场 检查人员 签字		被检查单位 负责人签字盖章

备注: 连同文广旅行业三年安全生产整治工作、“江城安全行”工作一并检查。